

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | | | | Σάββατο | | 23/11/2024 |
|----------------------------|----------------|---|---|---|------|------|------|---------|------|------------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 |
| Η Ε Ρ Ε Ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) |
| | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 4,06 | 2,44 | 1,62 | | | 1 | | | |
| | 01:00 | 3,75 | 2,25 | 1,50 | | | 1 | | | |
| | 02:00 | 3,48 | 2,20 | 1,28 | | | 1 | | | |
| | 03:00 | 3,26 | 2,20 | 1,06 | | | 1 | | | |
| | 04:00 | 3,14 | 2,20 | 0,94 | | | 1 | | | |
| | 05:00 | 3,17 | 2,20 | 0,97 | | | 1 | | | |
| | 06:00 | 3,24 | 2,20 | 1,04 | | | 1 | | | |
| | 07:00 | 3,51 | 2,56 | 0,95 | | | 1 | | | |
| | 08:00 | 3,77 | 3,18 | 0,59 | | | 1 | | | |
| | 09:00 | 4,06 | 3,13 | 0,94 | | | 1 | | | |
| | 10:00 | 4,34 | 2,69 | 1,66 | | | 1 | | | |
| | 11:00 | 4,27 | 2,56 | 1,71 | | | 1 | | | |
| | 12:00 | 4,16 | 2,50 | 1,67 | | | 1 | | | |
| | 13:00 | 4,29 | 2,58 | 1,72 | | | 1 | | | |
| | 14:00 | 4,35 | 2,61 | 1,74 | | | 1 | | | |
| | 15:00 | 4,28 | 2,57 | 1,71 | | | 1 | | | |
| | 16:00 | 4,46 | 2,68 | 1,78 | | | 1 | | | |
| | 17:00 | 4,76 | 2,86 | 1,90 | | | 1 | | | |
| | 18:00 | 4,95 | 2,97 | 1,98 | | | 1 | | | |
| | 19:00 | 5,07 | 3,04 | 2,03 | | | 1 | | | 1 |
| | 20:00 | 5,08 | 3,05 | 2,03 | | | 1 | | | 1 |
| | 21:00 | 4,79 | 2,88 | 1,92 | | | 1 | | | |
| | 22:00 | 4,51 | 2,71 | 1,80 | | | 1 | | | |
| | 23:00 | 4,21 | 2,53 | 1,68 | | | 1 | | | |

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.