

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,06	4,51	0,55	1			1							0,79	0,79
	01:00	4,65	3,95	0,70				1							1,00	1,09
	02:00	4,48	3,60	0,88				1							1,23	1,22
	03:00	4,33	3,57	0,76				1							1,07	1,07
	04:00	4,33	3,57	0,75				1							1,06	1,07
	05:00	4,58	3,67	0,92				1							1,28	1,30
	06:00	5,19	4,07	1,11				1							1,57	1,56
	07:00	5,97	4,82	1,14			1	1							1,59	1,62
	08:00	6,48	4,96	1,52			1	1							2,13	2,14
	09:00	6,89	5,44	1,45			1	1							2,33	2,30
	10:00	7,21	5,95	1,26	1		1	1							1,84	1,81
	11:00	7,10	5,90	1,20	1		1	1							1,68	1,68
	12:00	7,09	5,90	1,19	1		1	1							1,67	1,68
	13:00	7,42	6,65	0,78	1		1	1							2,00	2,01
	14:00	7,29	6,19	1,09	1		1	1							1,88	1,88
	15:00	7,05	5,64	1,41	1		1	1							1,63	1,64
	16:00	7,27	6,00	1,27	1		1	1							1,85	1,86
	17:00	8,05	6,27	1,79	1		1	1							2,33	2,60
	18:00	8,55	6,15	2,40	1		1	1							2,44	2,99
	19:00	8,49	6,06	2,43	1		1	1							2,44	2,97
20:00	8,45	6,02	2,43	1		1	1							2,44	2,95	
21:00	7,85	5,52	2,34	1		1	1							2,35	2,45	
22:00	6,84	4,96	1,89	1			1							1,89	1,95	
23:00	5,99	4,31	1,68	1			1							1,70	1,67	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης