

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 21/11/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,76	3,60	1,16			1			1	1,33
	01:00	4,85	2,93	1,93			1			1	2,03
	02:00	4,93	2,33	2,61			1				2,65
	03:00	4,94	2,39	2,55			1				2,65
	04:00	4,73	2,52	2,21			1				2,28
	05:00	4,66	2,36	2,30			1				2,40
	06:00	4,95	2,41	2,53			1				2,65
	07:00	5,27	2,76	2,51			1				2,65
	08:00	5,47	3,00	2,48			1			1	2,65
	09:00	5,65	3,11	2,54			1			1	2,65
	10:00	5,49	2,98	2,51			1			1	2,65
	11:00	5,93	3,38	2,55			1			1	2,65
	12:00	5,99	3,43	2,56			1			1	2,65
	13:00	5,53	3,50	2,03			1			1	2,45
	14:00	5,25	5,25	0,00			1			3	0,00
	15:00	5,08	5,08	0,00			1			3	0,07
	16:00	5,27	4,72	0,55			1			3	0,88
	17:00	5,70	5,25	0,45			1			3	0,60
	18:00	5,80	5,19	0,61			1			3	0,98
	19:00	5,84	5,20	0,64			1			3	1,00
20:00	5,84	5,09	0,75			1			3	1,00	
21:00	5,49	4,82	0,67			1			3	0,97	
22:00	5,17	4,66	0,51			1			3	0,60	
23:00	4,99	4,72	0,27			1			3	0,60	

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Από τις 13:57 - 15:52 μηδενίστηκαν τα αιολικά λόγω εργασιών στη γραμμή. Υπήρχε αστάθεια ανέμου.

Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης