

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024		00:00	11,37	9,12	2,25				1		1	2,12
		01:00	10,42	8,48	1,94				1		1	1,15
		02:00	10,27	8,31	1,96				1		1	0,96
		03:00	9,85	7,87	1,98						1	0,63
		04:00	9,58	6,17	3,40						1	3,35
		05:00	9,75	6,36	3,39						1	3,41
		06:00	10,71	6,94	3,77						1	3,74
		07:00	12,55	8,75	3,80				1		1	3,74
		08:00	13,61	9,27	4,34				1		1	4,29
		09:00	14,25	9,98	4,27				1		1	4,36
		10:00	14,37	9,27	5,10				1		1	4,98
		11:00	13,98	9,28	4,69				1		1	4,66
		12:00	14,55	9,47	5,08				1		1	5,07
		13:00	14,98	9,76	5,22				1		1	5,25
		14:00	14,88	9,97	4,91				1		1	5,22
		15:00	14,54	10,07	4,47				1		1	5,06
		16:00	15,21	11,65	3,57				1		1	5,32
		17:00	16,75	14,72	2,03			1	1		1	4,01
		18:00	17,32	15,21	2,12			1	1		1	3,90
		19:00	17,44	16,39	1,05			1	1		1	4,02
		20:00	17,18	16,14	1,04			1	1		1	3,77
		21:00	15,77	15,30	0,47			1	1		1	2,38
		22:00	14,15	13,98	0,17			1	1		1	0,78
		23:00	12,19	12,16	0,03				1		1	2,10

Μέχρι τις 12:00 επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης