

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	19,07	17,89	1,19	1		1							3,56	4,74	
	01:00	16,98	14,89	2,09	1		1							4,21	4,22	
	02:00	16,25	13,46	2,78	1		1							3,52	3,51	
	03:00	15,79	13,18	2,61	1		1							3,07	3,07	
	04:00	15,59	12,31	3,28			1							4,04	3,65	
	05:00	16,31	11,73	4,58			1						1	5,69	5,70	
	06:00	18,78	13,40	5,38			1						1	6,54	6,56	
	07:00	22,44	16,47	5,96			1						1	7,82	7,84	
	08:00	23,79	17,18	6,62		1	1							8,29	8,30	
	09:00	24,88	17,66	7,23		1	1							8,70	8,71	
	10:00	26,04	18,76	7,28		1	1							9,07	9,10	
	11:00	26,84	19,45	7,40		1	1							9,22	9,39	
	12:00	26,90	19,20	7,71		1	1							9,22	9,41	
	13:00	27,08	19,22	7,87		1	1							9,23	9,47	
	14:00	26,32	18,64	7,68		1	1							9,19	9,22	
	15:00	27,13	19,19	7,94		1	1							9,22	9,45	
	16:00	27,65	19,92	7,73		1	1							9,23	9,52	
	17:00	27,95	20,90	7,04		1	1							9,08	9,51	
	18:00	28,49	21,48	7,01		1	1						1	8,96	9,53	
	19:00	29,24	21,99	7,25		1	1						1	8,96	9,53	
20:00	29,59	22,24	7,35		1	1						1	9,14	9,53		
21:00	27,86	20,55	7,32		1	1						1	9,22	9,50		
22:00	24,24	17,09	7,15		1	1							8,54	8,52		
23:00	21,25	15,06	6,20		1	1							7,42	7,40		

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΜΑΚΑΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:10 με 06:30.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης