



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 21/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,95	2,44	0,50	0,01	1							1		0,50	0,73
	01:00	2,62	2,12	0,49	0,01	1							1		0,49	0,58
	02:00	2,40	1,82	0,57	0,01	1					1				0,57	0,83
	03:00	2,29	1,69	0,59	0,01	1									0,59	0,80
	04:00	2,25	1,65	0,59	0,01	1									0,59	0,79
	05:00	2,31	1,63	0,67	0,01	1									0,68	0,81
	06:00	2,46	1,76	0,69	0,01	1									0,69	0,86
	07:00	2,80	2,11	0,69	0,01	1						1			0,69	0,97
	08:00	3,03	2,20	0,81	0,01	1						1			0,82	0,99
	09:00	3,18	2,20	0,98	0,01	1				1					0,99	0,99
	10:00	3,64	2,66	0,98	0,00	1				1	1				0,98	0,97
	11:00	4,10	3,06	0,71	0,32	1					1	1			0,72	0,92
	12:00	3,72	1,77	0,32	1,62	1					1				0,33	0,99
	13:00	3,52	2,71	0,00	0,82	1								1	0,00	0,91
	14:00	3,52	3,39	0,13	0,00	1						1		1	0,44	0,79
	15:00	3,35	2,88	0,47	0,00	1								1	0,97	0,98
	16:00	3,65	3,39	0,26	0,01	1								1	0,99	0,99
	17:00	4,12	3,28	0,84	0,00	1								1	0,99	0,99
	18:00	4,37	3,53	0,83	0,01	1								1	0,99	0,99
	19:00	4,34	3,60	0,73	0,00	1								1	0,99	0,99
20:00	4,31	3,82	0,49	0,00	1								1	0,99	0,99	
21:00	3,97	3,39	0,57	0,01	1								1	0,99	0,99	
22:00	3,66	3,09	0,57	0,00	1								1	0,99	0,99	
23:00	3,32	2,78	0,54	0,00	1								1	0,97	0,97	

Παρατηρήσεις

Στις 00:02 - 02:05 πλύσιμο των μονάδων G1 & G8. Μέχρι τις 08:32 υψηλές ταχύτητες ανέμου. Από τις 11:00-14:00 υλοποίηση δοκιμών στη γραμμή του ΥΒΣ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης