

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,96	18,47	4,49			1		1		1				7,25	7,22
	01:00	20,81	16,44	4,37			1		1		1				5,05	5,10
	02:00	20,12	15,35	4,77			1		1		1				5,30	5,42
	03:00	19,75	13,07	6,68					1		1				7,93	7,93
	04:00	19,86	13,32	6,54					1		1				7,99	7,96
	05:00	20,14	14,04	6,10					1		1				8,06	8,07
	06:00	22,20	16,21	5,99					1		1				8,63	8,65
	07:00	24,97	16,09	8,88			1		1		1				9,80	9,83
	08:00	29,65	21,18	8,47			1		1		1				10,86	11,79
	09:00	33,71	27,79	5,92			1		1	1	1				8,90	13,55
	10:00	35,52	33,14	2,38		1	1		1	1	1		3		4,89	13,73
	11:00	37,19	34,28	2,91		1	1		1	1	1		4		4,73	13,73
	12:00	38,85	35,24	3,61		1	1		1	1	1		5		4,73	13,73
	13:00	39,27	35,48	3,79		1	1		1	1	1		5		4,73	13,73
	14:00	37,88	34,02	3,87		1	1		1	1	1		4		4,73	13,73
	15:00	36,95	33,26	3,69		1	1		1	1	1		3		4,73	13,73
	16:00	37,65	35,39	2,26		1	1		1	1	1		3		4,73	13,47
	17:00	40,96	38,42	2,54		1	1		1	1	1		6		4,73	13,73
	18:00	41,50	38,74	2,76		1	1		1	1	1		6		4,73	13,73
	19:00	40,87	38,03	2,84		1	1		1	1	1		5		4,73	13,73
	20:00	39,38	36,52	2,86		1	1		1	1	1		5		4,73	13,72
	21:00	36,53	33,87	2,66		1	1		1	1	1		3		4,73	13,12
	22:00	32,20	29,37	2,82		1	1		1	1	1				4,73	9,94
	23:00	28,59	25,88	2,71			1		1	1	1				4,73	8,50

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00. Το διάστημα 10:35 με 12:30 παρουσιάστηκαν προβλήματα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης