

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------------------|-----------|-------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024 | 00:00 | 25,54 | 23,05 | 2,49 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,69 | 5,76 |
| | 01:00 | 22,92 | 20,29 | 2,63 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,62 | 6,55 |
| | 02:00 | 21,45 | 18,66 | 2,79 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,73 | 5,66 |
| | 03:00 | 20,70 | 17,86 | 2,83 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,71 | 4,89 |
| | 04:00 | 20,00 | 17,27 | 2,73 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,24 | 4,25 |
| | 05:00 | 20,40 | 17,46 | 2,95 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,57 | 4,63 |
| | 06:00 | 21,53 | 18,70 | 2,82 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,72 | 6,01 |
| | 07:00 | 23,85 | 21,08 | 2,77 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,73 | 8,12 |
| | 08:00 | 26,89 | 24,15 | 2,73 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,73 | 7,08 |
| | 09:00 | 30,48 | 28,14 | 2,34 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,73 | 9,38 |
| | 10:00 | 33,46 | 31,39 | 2,07 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4,73 | 10,82 |
| | 11:00 | 35,21 | 33,36 | 1,85 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 5,00 | 11,75 |
| | 12:00 | 35,53 | 32,31 | 3,22 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 11,87 | 12,72 |
| | 13:00 | 34,37 | 32,96 | 1,41 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 11,33 | 11,31 |
| | 14:00 | 32,71 | 30,61 | 2,10 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 10,48 | 10,51 |
| | 15:00 | 33,21 | 31,05 | 2,15 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 10,99 | 11,00 |
| | 16:00 | 35,29 | 32,43 | 2,86 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 12,60 | 12,63 |
| | 17:00 | 38,90 | 35,27 | 3,63 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 13,70 | 13,71 |
| | 18:00 | 40,56 | 36,31 | 4,25 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 39,96 | 36,59 | 3,37 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 38,40 | 37,45 | 0,95 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 5 | | 13,38 | 13,36 |
| | 21:00 | 35,43 | 35,11 | 0,32 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 11,61 | 11,59 |
| | 22:00 | 30,98 | 30,65 | 0,33 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 8,63 | 8,57 |
| | 23:00 | 26,98 | 26,55 | 0,43 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,51 | 6,71 |

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης