

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,06	22,61	0,45					1	1	1				6,35	6,32
	01:00	20,84	20,21	0,63					1	1	1				5,43	5,43
	02:00	19,95	19,80	0,15					1	1	1				5,48	5,47
	03:00	19,40	19,34	0,07					1	1	1				4,94	4,93
	04:00	19,60	19,60	0,00					1	1	1				5,11	5,11
	05:00	20,56	20,52	0,04					1	1	1				6,00	6,06
	06:00	23,93	23,88	0,05		1			1	1	1				7,64	7,69
	07:00	28,14	28,04	0,10		1			1	1	1			2	9,10	8,91
	08:00	32,04	31,86	0,18		1			1	1	1		1		10,13	10,15
	09:00	33,02	32,79	0,23		1			1	1	1		1		11,27	11,22
	10:00	31,90	31,88	0,02		1			1	1	1		1		10,15	10,08
	11:00	30,72	30,72	0,00		1			1	1	1		1		8,65	8,60
	12:00	30,02	29,91	0,11		1			1	1	1		1		7,45	7,29
	13:00	30,63	30,42	0,21		1	1		1	1	1				6,98	7,61
	14:00	31,15	30,94	0,20		1	1		1	1	1				8,98	8,98
	15:00	31,87	31,81	0,05		1	1		1	1	1				9,51	9,54
	16:00	35,24	35,24	0,00		1	1		1	1	1			3	11,55	11,59
	17:00	40,33	40,33	0,00		1	1		1	1	1			7	13,61	13,64
	18:00	42,26	42,26	0,00		1	1		1	1	1			9	13,73	13,73
	19:00	42,69	42,69	0,00		1	1		1	1	1			9	13,73	13,73
	20:00	41,70	41,70	0,00		1	1		1	1	1			8	13,73	13,73
	21:00	38,61	38,61	0,00		1	1		1	1	1			6	13,25	13,23
	22:00	33,89	33,83	0,06		1	1		1	1	1			3	10,44	10,34
	23:00	28,69	28,60	0,09		1	1		1	1	1				7,47	7,40

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης