

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,33	24,32	0,01			1		1	1	1				4,61	4,52
	01:00	21,82	21,76	0,06			1		1		1				4,17	4,29
	02:00	21,01	20,91	0,10			1		1		1				5,25	5,22
	03:00	20,55	20,50	0,05			1		1		1				4,79	4,78
	04:00	20,53	20,53	0,00			1		1		1				4,70	4,72
	05:00	21,76	21,76	0,00			1		1		1				5,87	5,91
	06:00	25,05	25,05	0,00		1	1				1	1		2	6,16	6,42
	07:00	29,51	29,51	0,00		1	1				1	1		6	9,78	9,79
	08:00	30,24	30,24	0,00		1	1				1	1		7	9,79	9,77
	09:00	29,77	29,77	0,00		1	1				1	1		6	9,81	9,79
	10:00	28,90	28,90	0,00		1	1				1	1		6	9,01	8,99
	11:00	28,38	28,38	0,00		1	1				1	1		5	8,88	8,92
	12:00	29,25	29,25	0,00		1	1				1	1		5	9,57	9,26
	13:00	29,42	29,42	0,00		1	1			1	1	1			6,19	7,16
	14:00	29,64	29,64	0,00		1	1			1	1	1			6,39	7,48
	15:00	31,13	31,13	0,00		1	1			1	1	1		1	8,12	8,21
	16:00	34,81	34,81	0,00		1	1			1	1	1		3	10,55	10,62
	17:00	40,36	40,36	0,00		1	1			1	1	1		7	13,20	13,26
	18:00	42,21	42,21	0,00		1	1			1	1	1		9	13,73	13,73
	19:00	42,41	42,41	0,00		1	1			1	1	1		9	13,73	13,73
	20:00	41,60	41,09	0,51		1	1			1	1	1		8	13,73	13,73
	21:00	38,38	36,10	2,28		1	1			1	1	1		4	13,42	13,39
	22:00	33,59	29,92	3,67		1	1			1	1	1		1	10,56	10,45
	23:00	28,65	23,82	4,83		1	1			1	1	1			6,45	6,79

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Η μονάδα G9 απεντάχθηκε λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις έως τις 15:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης