

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,28	23,10	0,18			1		1		1				4,24	4,35
	01:00	21,01	21,01	0,00			1		1		1				4,82	4,78
	02:00	20,18	19,86	0,32			1		1		1				4,64	4,68
	03:00	19,68	19,35	0,33			1		1		1				4,68	4,67
	04:00	19,77	19,65	0,13			1		1		1				4,71	4,76
	05:00	20,74	19,81	0,93			1		1		1				5,61	5,64
	06:00	23,87	22,23	1,64			1		1		1				7,09	7,11
	07:00	27,62	24,26	3,36			1		1		1				8,96	9,00
	08:00	28,11	21,49	6,62			1		1		1				9,72	9,84
	09:00	28,33	19,52	8,81			1		1		1				10,84	10,82
	10:00	26,91	16,94	9,97			1		1		1				10,80	10,79
	11:00	26,06	16,32	9,74			1		1		1				10,42	10,42
	12:00	25,97	16,07	9,89			1		1		1				10,37	10,38
	13:00	26,50	16,11	10,39			1		1		1				10,58	10,60
	14:00	27,64	17,32	10,32			1				1	1			10,52	10,49
	15:00	29,00	17,86	11,14			1				1	1			11,41	11,46
	16:00	31,56	21,01	10,54			1				1	1	1		11,18	11,63
	17:00	35,96	26,40	9,56			1				1	1	1		10,39	13,65
	18:00	37,23	29,93	7,31			1				1	1	1	1	9,50	13,71
	19:00	36,91	29,27	7,64			1				1	1	1	1	9,50	13,49
	20:00	35,94	29,77	6,17			1				1	1	1	1	7,99	12,68
	21:00	33,12	30,21	2,91			1				1	1	1	2	4,00	9,69
	22:00	29,39	27,45	1,93			1				1	1	1		4,00	7,75
	23:00	23,95	23,06	0,89			1				1	1	1		2,08	4,00

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Η μονάδα G11 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης