

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	21,83	21,18	0,65			1		1		1				1,50	2,89
	01:00	20,21	19,35	0,87			1		1		1				1,50	3,90
	02:00	19,53	18,59	0,94			1		1		1				1,50	4,41
	03:00	19,01	18,03	0,98			1		1		1				1,50	4,03
	04:00	18,72	17,70	1,02			1		1		1				1,50	3,68
	05:00	19,54	18,51	1,03			1		1		1				1,50	4,50
	06:00	21,27	20,22	1,05			1		1		1				1,50	5,05
	07:00	23,42	21,74	1,68			1		1		1				2,20	6,99
	08:00	26,83	24,08	2,75			1		1	1	1				3,50	7,69
	09:00	30,35	27,55	2,80			1		1	1	1				3,50	9,39
	10:00	33,83	29,89	3,94		1	1		1	1	1				4,89	10,93
	11:00	36,12	28,12	8,00		1	1		1	1	1				11,61	12,67
	12:00	37,88	28,41	9,47		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	13:00	38,14	28,30	9,84		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	14:00	37,23	26,76	10,47		1	1		1	1	1				13,72	13,72
	15:00	35,96	27,24	8,72		1	1		1	1	1				13,67	13,67
	16:00	36,77	27,16	9,61		1	1		1	1	1				13,56	13,56
	17:00	41,10	30,78	10,32		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	42,83	31,55	11,28		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	42,27	31,34	10,94		1	1		1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	40,37	28,11	12,26		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,24	24,24	13,00		1	1		1	1	1				13,72	13,70
	22:00	33,15	20,76	12,39			1		1		1				12,85	12,83
	23:00	29,26	17,85	11,41			1		1		1				11,77	11,73

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G11 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης