

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,95	15,71	10,23					1		1				10,44	10,41
	01:00	23,29	14,11	9,18					1		1				9,35	9,33
	02:00	22,25	13,50	8,75					1		1				8,90	8,90
	03:00	21,65	13,11	8,54					1		1				8,68	8,66
	04:00	21,20	13,78	7,42					1		1				7,55	8,49
	05:00	21,68	14,93	6,75					1		1				6,99	8,67
	06:00	23,75	17,18	6,57			1		1		1				6,99	8,94
	07:00	26,04	18,93	7,11			1			1	1				7,66	10,35
	08:00	27,04	18,29	8,76			1			1	1				10,36	10,81
	09:00	27,51	18,99	8,52			1			1	1				11,00	10,99
	10:00	27,96	19,38	8,58		1	1			1	1				11,16	11,17
	11:00	28,85	21,75	7,10		1	1			1	1				11,45	11,45
	12:00	29,64	24,44	5,19		1	1			1	1			2	11,52	11,50
	13:00	29,74	24,84	4,91		1	1			1	1				7,93	7,72
	14:00	29,07	24,00	5,07		1	1		1		1				7,13	7,23
	15:00	30,47	23,49	6,98			1			1		1			11,68	11,76
	16:00	35,34	27,83	7,51			1			1	1	1			13,42	13,46
	17:00	40,85	34,95	5,90		1	1			1	1	1		3	13,73	13,73
	18:00	43,30	37,48	5,82		1	1			1	1	1		5	13,73	13,73
	19:00	43,24	38,22	5,02		1	1			1	1	1		6	13,73	13,73
	20:00	41,70	37,33	4,37		1	1			1	1	1		5	13,73	13,73
	21:00	38,73	34,06	4,67		1	1			1	1	1		3	13,71	13,71
	22:00	34,65	30,85	3,80		1	1			1	1	1			11,94	11,88
	23:00	30,37	28,12	2,25		1	1			1	1	1			7,69	7,60

Κατά το διάστημα 04:20 με 09:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Η μονάδα G11 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης