

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,21	3,84	1,37				1							1,37	1,41	
	01:00	4,73	3,50	1,23				1							1,49	1,48	
	02:00	4,50	4,12	0,38				1							1,26	1,25	
	03:00	4,37	4,27	0,11				1							1,11	1,11	
	04:00	4,38	4,29	0,09				1							1,12	1,12	
	05:00	4,69	4,68	0,00				1							1,40	1,40	
	06:00	5,50	5,50	0,00	1			1							1,26	1,26	
	07:00	6,31	6,29	0,02	1			1							1,42	1,40	
	08:00	6,72	6,19	0,52	1		1	1							1,30	1,31	
	09:00	6,54	5,52	1,02	1		1	1							1,14	1,14	
	10:00	6,02	5,40	0,62	1		1	1							0,63	0,60	
	11:00	5,84	5,43	0,41	1		1	1							0,41	0,42	
	12:00	5,80	5,31	0,49	1		1	1							0,48	0,56	
	13:00	6,20	4,38	1,82	1			1							1,82	1,82	
	14:00	6,15	4,34	1,81	1			1							1,80	1,80	
	15:00	6,32	4,41	1,91	1			1							1,90	1,91	
	16:00	6,97	4,82	2,15	1			1							2,15	2,16	
	17:00	8,05	5,66	2,39	1			1							2,40	2,49	
	18:00	8,54	6,11	2,43	1		1	1							2,44	2,65	
	19:00	8,35	5,93	2,42	1		1	1							2,44	2,59	
20:00	8,10	5,68	2,42	1		1	1							2,44	2,51		
21:00	7,34	5,36	1,97	1		1	1							1,98	1,99		
22:00	6,59	4,55	2,04	1			1							2,05	2,04		
23:00	5,81	4,26	1,55	1			1							1,56	1,54		

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης