

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
																	Χρονική στιγμή
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024		00:00	5,10	3,74	1,36			1							1,35	1,38	
		01:00	4,74	3,29	1,45			1							1,45	1,44	
		02:00	4,50	3,25	1,25			1							1,25	1,24	
		03:00	4,35	3,26	1,09			1							1,10	1,10	
		04:00	4,34	3,35	0,99			1							1,08	1,08	
		05:00	4,43	3,68	0,75			1							1,16	1,17	
		06:00	4,86	4,23	0,63			1							1,57	1,59	
		07:00	5,33	4,45	0,88	1		1							1,38	1,36	
		08:00	6,14	4,52	1,62	1		1							1,77	1,80	
		09:00	7,17	5,75	1,42	1		1	1						2,19	2,17	
		10:00	7,55	6,02	1,53	1		1	1						2,11	2,12	
		11:00	7,79	6,42	1,37	1		1	1						2,28	2,36	
		12:00	8,19	6,50	1,69	1		1	1						2,42	2,65	
		13:00	8,43	6,04	2,39	1		1	1						2,44	2,94	
		14:00	8,13	5,70	2,43	1		1	1						2,44	2,71	
		15:00	7,66	5,42	2,24	1		1	1						2,25	2,26	
		16:00	8,00	5,66	2,34	1		1	1						2,40	2,56	
		17:00	9,06	7,10	1,96	1		1	1					1	2,44	3,01	
		18:00	9,14	9,03	0,11	1		1	1				1	1	2,10	2,10	
		19:00	8,87	8,38	0,49	1		1	1					1	2,33	2,46	
	20:00	8,56	6,82	1,74	1		1	1					1	2,44	2,84		
	21:00	7,86	5,60	2,26	1		1	1						2,32	2,45		
	22:00	6,96	5,14	1,82	1		1	1						1,83	1,88		
	23:00	6,23	4,44	1,79	1			1						1,92	1,89		

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης