

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,51	4,16	1,35				1							1,37	1,40	
	01:00	4,99	3,52	1,47				1							1,72	1,72	
	02:00	4,74	3,26	1,47				1							1,49	1,48	
	03:00	4,56	3,31	1,25				1							1,30	1,30	
	04:00	4,56	3,38	1,18				1							1,30	1,31	
	05:00	4,71	3,31	1,40				1							1,45	1,45	
	06:00	5,13	3,65	1,48				1							1,76	1,76	
	07:00	5,74	4,29	1,45	1			1							1,47	1,46	
	08:00	6,03	4,33	1,70	1			1							1,69	1,69	
	09:00	6,37	4,35	2,02	1			1							2,02	2,03	
	10:00	6,49	4,59	1,90	1			1							2,17	2,15	
	11:00	6,57	5,31	1,26	1			1							2,22	2,23	
	12:00	6,58	6,06	0,52	1			1							2,19	2,14	
	13:00	6,51	6,12	0,39	1			1						1	1,66	1,66	
	14:00	6,25	6,00	0,25	1			1						1	1,41	1,40	
	15:00	6,36	6,02	0,34	1			1						1	1,49	1,50	
	16:00	7,09	6,80	0,30	1		1	1							1,90	1,89	
	17:00	8,45	8,19	0,26	1		1	1						1	2,37	2,44	
	18:00	8,89	8,60	0,29	1	1	1	1						1	2,26	2,28	
	19:00	8,87	8,72	0,15	1	1	1	1						1	2,26	2,26	
20:00	8,91	8,84	0,07	1	1	1	1						1	2,29	2,30		
21:00	8,32	8,31	0,01	1		1	1						1	1,99	2,01		
22:00	7,33	7,33	0,00	1		1	1							1,82	1,81		
23:00	6,50	6,50	0,00	1		1	1							1,13	1,09		

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης