

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 22/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,55	4,48	0,07			1			3	0,60
	01:00	4,33	4,33	0,00			1			2	0,60
	02:00	4,29	4,29	0,00			1			2	2,21
	03:00	4,18	4,06	0,12			1			1	2,65
	04:00	4,17	3,67	0,50			1			1	2,65
	05:00	4,07	3,47	0,60			1			1	2,65
	06:00	4,40	3,56	0,84			1			1	2,65
	07:00	4,70	3,32	1,38			1			1	2,65
	08:00	4,84	3,31	1,53			1			1	2,65
	09:00	4,79	3,45	1,34			1			1	2,65
	10:00	4,91	3,41	1,50			1			1	2,65
	11:00	5,27	3,39	1,88			1			1	2,65
	12:00	5,50	3,24	2,26			1			1	2,65
	13:00	5,23	3,12	2,12			1			1	2,65
	14:00	5,17	3,18	1,98			1			1	2,15
	15:00	5,09	3,23	1,86			1			1	2,05
	16:00	5,21	3,32	1,89			1			1	2,05
	17:00	5,81	3,58	2,23			1			1	2,58
	18:00	5,95	3,71	2,24			1			1	2,43
	19:00	5,78	3,88	1,90			1			2	2,05
	20:00	5,22	3,23	1,99			1			1	2,05
	21:00	4,84	2,83	2,01			1				2,19
	22:00	4,52	2,97	1,55			1				1,64
	23:00	4,30	2,92	1,37			1				1,50

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης