

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 23/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,62	3,32	0,30			1			1	1,50
	01:00	3,40	3,40	0,00			1			1	1,50
	02:00	3,37	3,37	0,00			1			1	1,50
	03:00	3,35	3,35	0,00			1			1	1,50
	04:00	3,35	3,35	0,00			1			1	1,50
	05:00	2,93	2,93	0,00			1				1,50
	06:00	2,93	2,93	0,00			1				1,50
	07:00	2,79	2,79	0,00			1			1	1,50
	08:00	3,17	3,17	0,00			1			1	1,50
	09:00	3,45	2,94	0,51			1			1	0,54
	10:00	3,51	3,18	0,34			1			1	0,54
	11:00	3,93	3,36	0,57			1			1	1,20
	12:00	3,79	3,07	0,72			1			1	0,68
	13:00	4,22	2,46	1,76			1				1,93
	14:00	4,05	2,80	1,25			1				1,45
	15:00	3,89	2,71	1,18			1				1,45
	16:00	3,76	2,58	1,18			1				1,45
	17:00	4,15	2,97	1,18			1				1,45
	18:00	4,44	3,26	1,18			1				1,70
	19:00	4,45	2,69	1,76			1				1,80
	20:00	4,46	2,68	1,78			1				1,80
	21:00	4,28	2,59	1,68			1				1,80
	22:00	3,92	2,92	1,00			1				1,54
	23:00	3,51	2,84	0,67			1				0,68

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε **Παρατηρήσεις:** περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Από τις 00:12-09:05 ήταν εκτός το ΑΠ λόγω λειτουργίας στη γραμμή. Υπήρχε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης