

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 24/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,26	2,68	0,58			1				0,60
	01:00	3,23	2,63	0,60			1				0,60
	02:00	3,31	2,73	0,59			1				0,60
	03:00	3,10	2,52	0,59			1				0,60
	04:00	3,09	2,51	0,58			1				0,60
	05:00	3,06	2,95	0,11			1				0,13
	06:00	3,09	2,73	0,36			1				0,42
	07:00	2,76	2,17	0,59			1				0,60
	08:00	2,88	2,30	0,59			1				0,60
	09:00	3,14	2,55	0,59			1				0,60
	10:00	3,72	2,61	1,11			1				1,16
	11:00	3,87	2,69	1,18			1				1,20
	12:00	3,95	2,77	1,18			1				1,20
	13:00	3,74	2,78	0,96			1				1,20
	14:00	3,53	3,41	0,12			1			1	1,10
	15:00	3,79	2,81	0,98			1				1,20
	16:00	4,12	2,94	1,18			1				1,20
	17:00	4,68	3,35	1,33			1				1,51
	18:00	5,01	2,85	2,16			1				2,59
	19:00	5,01	2,98	2,02			1				2,05
	20:00	4,97	2,94	2,02			1				2,05
	21:00	4,68	2,66	2,02			1				2,05
	22:00	4,91	2,50	2,41			1				2,54
	23:00	4,94	2,68	2,26			1				2,42

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Στις 13:48-14:09 λόγω εργασιών άνοιξε ο διακόπτης του ΑΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης