

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,32	1,14	0,18	1	1						0,20	0,20
	01:00	1,23	1,13	0,10	1	1						0,12	0,12
	02:00	1,18	1,13	0,06	1	1						0,07	0,06
	03:00	1,13	1,11	0,02	1	1						0,03	0,02
	04:00	1,12	1,11	0,01	1	1						0,01	0,01
	05:00	1,14	1,12	0,02	1	1						0,02	0,02
	06:00	1,25	1,18	0,07	1	1						0,08	0,12
	07:00	1,27	1,22	0,05	1				1			0,06	0,15
	08:00	1,28	1,28	0,00	1				1			0,00	0,16
	09:00	1,41	1,41	0,00	1				1			0,00	0,29
	10:00	1,49	1,48	0,01	1				1			0,00	0,37
	11:00	1,51	1,28	0,24	1				1			0,24	0,39
	12:00	1,52	1,13	0,39	1				1			0,39	0,40
	13:00	1,57	1,12	0,45	1				1			0,45	0,46
	14:00	1,57	1,14	0,43	1	1						0,43	0,44
	15:00	1,55	1,13	0,42	1	1						0,42	0,43
	16:00	1,82	1,21	0,61	1	1						0,61	0,62
	17:00	2,20	1,44	0,76	1	1						0,77	0,77
	18:00	2,34	1,52	0,82	1	1						0,82	0,82
	19:00	2,35	1,53	0,82	1	1						0,82	0,82
20:00	2,28	1,49	0,80	1	1						0,80	0,80	
21:00	2,06	1,35	0,72	1	1						0,72	0,72	
22:00	1,86	1,21	0,65	1	1						0,66	0,66	
23:00	1,61	1,12	0,49	1	1						0,49	0,49	

Κατά το διάστημα 07:30 με 11:20, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης