

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024		00:00	10,75	10,75	0,00				1		1	1,49
		01:00	9,92	9,92	0,00				1		1	0,63
		02:00	9,96	9,96	0,00				1		1	0,66
		03:00	9,62	9,60	0,01				1		1	0,34
		04:00	9,42	9,37	0,05				1		1	0,13
		05:00	9,77	9,69	0,08				1		1	0,48
		06:00	10,76	10,58	0,17				1		1	1,44
		07:00	12,10	11,94	0,16				1		1	2,80
		08:00	12,02	11,60	0,42				1		1	2,73
		09:00	11,73	9,85	1,87				1		1	2,44
		10:00	11,22	9,22	2,01				1		1	1,94
		11:00	11,39	8,98	2,41	1			1			2,84
		12:00	11,75	7,99	3,76	1			1			4,11
		13:00	12,26	8,23	4,03	1			1			4,28
		14:00	12,99	8,62	4,37	1			1			4,55
		15:00	13,33	8,65	4,69	1			1			4,66
		16:00	13,91	9,03	4,88	1			1			4,86
		17:00	15,68	10,20	5,48	1			1			5,47
		18:00	16,24	10,54	5,69	1			1			5,68
		19:00	16,50	10,72	5,79	1			1			5,77
		20:00	16,04	10,46	5,58	1			1			5,62
		21:00	14,72	9,52	5,21	1			1			5,16
		22:00	13,38	8,68	4,69	1			1			4,69
		23:00	11,94	7,72	4,21	1			1			4,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης