

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,22	1,22	0,00		1											0,10	0,10
	01:00	1,16	1,16	0,00		1											0,03	0,04
	02:00	1,13	1,13	0,00		1											0,01	0,01
	03:00	1,12	1,12	0,00		1											0,00	0,00
	04:00	1,10	1,10	0,01		1											0,00	0,00
	05:00	1,11	1,11	0,00		1											0,01	0,01
	06:00	1,15	1,13	0,02		1											0,04	0,03
	07:00	1,21	1,12	0,09		1											0,09	0,09
	08:00	1,18	1,12	0,06		1											0,07	0,07
	09:00	1,24	1,12	0,12		1											0,12	0,12
	10:00	1,49	1,12	0,37		1											0,37	0,37
	11:00	1,65	1,23	0,41		1											0,52	0,52
	12:00	1,72	1,22	0,50		1											0,57	0,56
	13:00	1,94	1,26	0,67		1											0,68	0,67
	14:00	1,90	1,24	0,66		1											0,67	0,67
	15:00	1,84	1,20	0,64		1											0,64	0,64
	16:00	1,71	1,17	0,54		1											0,57	0,57
	17:00	2,10	1,38	0,73		1											0,73	0,73
	18:00	2,21	1,44	0,77		1											0,78	0,77
	19:00	2,15	1,40	0,75		1											0,75	0,75
20:00	2,06	1,34	0,72		1											0,72	0,72	
21:00	1,97	1,29	0,68		1											0,69	0,69	
22:00	1,80	1,26	0,54		1											0,55	0,63	
23:00	1,68	1,18	0,50		1											0,50	0,56	

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης