

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,41	1,12	0,29		1										0,30	0,30		
	01:00	1,18	1,12	0,06		1										0,06	0,06		
	02:00	1,09	1,09	0,00		1										0,00	0,00		
	03:00	1,09	1,08	0,00		1										0,00	0,01		
	04:00	1,09	1,09	0,00		1										0,00	0,00		
	05:00	1,09	1,09	0,01		1										0,00	0,00		
	06:00	1,16	1,13	0,03		1										0,03	0,04		
	07:00	1,21	1,13	0,08		1										0,08	0,08		
	08:00	1,30	1,13	0,17		1										0,17	0,18		
	09:00	1,33	1,12	0,21		1										0,21	0,21		
	10:00	1,33	1,12	0,22		1										0,21	0,21		
	11:00	1,38	1,12	0,26		1										0,26	0,26		
	12:00	1,30	1,12	0,18		1										0,18	0,18		
	13:00	1,47	1,13	0,34		1										0,34	0,35		
	14:00	1,73	1,16	0,57		1										0,59	0,59		
	15:00	1,76	1,19	0,57		1										0,61	0,61		
	16:00	1,82	1,19	0,63		1										0,63	0,64		
	17:00	2,09	1,36	0,73		1										0,73	0,73		
	18:00	2,17	1,41	0,76		1										0,76	0,76		
	19:00	2,21	1,44	0,77		1										0,77	0,77		
20:00	1,90	1,23	0,67		1										0,67	0,67			
21:00	1,89	1,23	0,66		1										0,66	0,66			
22:00	1,84	1,19	0,65		1										0,65	0,64			
23:00	1,74	1,14	0,60		1										0,61	0,60			

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης