

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	16,65	15,75	0,89		1	1							3,36	3,32	
	01:00	15,10	14,93	0,17		1	1							1,81	1,77	
	02:00	14,56	14,56	0,00		1	1							1,18	1,17	
	03:00	14,02	14,02	0,00		1	1							0,66	0,65	
	04:00	14,07	14,07	0,00		1	1							0,69	0,69	
	05:00	14,83	14,76	0,06		1	1							1,40	1,43	
	06:00	17,16	16,53	0,63		1	1							3,68	3,73	
	07:00	20,00	18,61	1,39		1	1							6,59	6,59	
	08:00	19,06	16,92	2,14		1	1							5,68	5,70	
	09:00	18,54	16,37	2,17		1	1							5,19	5,20	
	10:00	17,81	14,92	2,89		1	1							4,44	4,43	
	11:00	17,62	13,91	3,71		1	1							4,26	4,26	
	12:00	18,25	13,97	4,28		1	1							4,83	4,87	
	13:00	19,38	15,10	4,27		1	1							5,98	6,03	
	14:00	20,36	14,93	5,43		1	1							6,94	6,94	
	15:00	22,25	15,61	6,65		1	1							7,74	7,76	
	16:00	22,86	15,94	6,92		1	1							7,99	7,99	
	17:00	24,83	17,41	7,42		1	1							8,67	8,68	
	18:00	25,62	17,98	7,65		1	1							8,97	8,98	
	19:00	25,71	18,02	7,69		1	1							8,99	9,00	
	20:00	25,47	17,79	7,68		1	1							8,92	8,91	
	21:00	24,03	16,71	7,32		1	1							8,43	8,41	
	22:00	21,88	15,22	6,66		1	1							7,68	7,67	
	23:00	19,40	14,08	5,32		1	1							6,11	6,05	

Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:20. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 10:00 με 14:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης