

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	16,94	13,76	3,19		1	1							3,65	3,61
	01:00	15,39	12,37	3,02			1						1	3,72	3,69
	02:00	14,81	10,82	3,98			1						1	5,05	5,04
	03:00	14,30	10,30	4,00			1						1	4,74	4,73
	04:00	14,25	10,16	4,09			1						1	4,68	4,68
	05:00	14,89	10,29	4,59			1						1	5,17	5,17
	06:00	16,05	11,20	4,85			1						1	5,59	5,60
	07:00	17,70	12,37	5,33			1						1	6,18	6,19
	08:00	19,15	14,29	4,85			1						1	6,69	6,70
	09:00	21,21	15,62	5,59	1		1							7,42	7,41
	10:00	21,48	15,34	6,14	1		1							7,39	7,42
	11:00	23,44	16,34	7,10	1		1							8,21	8,20
	12:00	24,01	17,11	6,89	1		1							8,38	8,39
	13:00	25,10	16,58	8,52	1		1							8,79	8,78
	14:00	24,84	16,85	7,99	1		1							8,70	8,70
	15:00	26,15	18,35	7,79	1		1							9,01	9,15
	16:00	26,68	18,50	8,18		1	1							9,04	9,04
	17:00	27,72	19,73	7,99		1	1							9,04	9,49
	18:00	28,01	20,42	7,59		1	1							9,04	9,53
	19:00	28,18	19,87	8,31		1	1							9,04	9,53
20:00	27,94	19,90	8,04		1	1							9,04	9,52	
21:00	26,18	17,88	8,30		1	1							9,02	9,18	
22:00	23,82	16,24	7,58		1	1							8,36	8,35	
23:00	21,44	14,45	6,99		1	1							7,53	7,52	

Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 έως 01:20, το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ κατά το διάστημα 05:35 έως 08:20, το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ κατά το διάστημα 18:43 έως το τέλος της ημέρας και το ΑΠ ΑΙΠΟΣ καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης