

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	19,50	13,70	5,79		1	1							6,19	6,15	
	01:00	17,39	13,35	4,04			1						1	4,28	4,44	
	02:00	16,14	10,70	5,43			1						1	5,67	5,66	
	03:00	15,47	10,28	5,19			1						1	5,42	5,42	
	04:00	15,35	10,20	5,15			1						1	5,37	5,37	
	05:00	15,94	10,57	5,36			1						1	5,56	5,57	
	06:00	17,45	11,61	5,84			1						1	6,09	6,10	
	07:00	19,40	13,04	6,36			1						1	6,77	6,78	
	08:00	20,14	13,59	6,54			1						1	7,06	7,06	
	09:00	20,02	13,71	6,30			1						1	7,02	7,02	
	10:00	20,49	14,77	5,72			1						1	7,13	7,14	
	11:00	21,26	15,01	6,25		1	1							7,47	7,48	
	12:00	22,21	16,42	5,79	22,21	1	1							7,77	7,77	
	13:00	22,41	16,39	6,02		1	1							7,86	7,85	
	14:00	21,64	15,15	6,49		1	1							7,58	7,58	
	15:00	23,07	16,52	6,54		1	1							8,05	8,07	
	16:00	25,70	18,57	7,13		1	1							8,86	8,97	
	17:00	28,91	21,47	7,44		1	1							9,04	9,52	
	18:00	29,58	22,53	7,04		1	1							1	9,53	9,53
	19:00	29,89	22,94	6,94		1	1							1	9,53	9,53
20:00	29,56	23,19	6,37		1	1							1	9,53	9,53	
21:00	27,71	22,32	5,39		1	1							1	9,52	9,52	
22:00	25,55	21,73	3,82		1	1							1	9,10	9,10	
23:00	22,75	19,36	3,39		1	1								8,12	8,12	

Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 έως 01:00 και τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:00 έως 14:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 12:30 έως 13:40 και 17:10 έως 20:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης