

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/11/24 0:00	47,07	45,28	1,78	0,00	1			1								0			1	1					4,03	3,54
22/11/24 1:00	43,87	37,85	6,02	0,00	1			1								0			1	1					16,31	12,22
22/11/24 2:00	42,13	36,01	6,12	0,00	1			1								0			1	1					17,26	12,14
22/11/24 3:00	41,04	35,08	5,96	0,00	1			1								0			1	1					16,38	11,23
22/11/24 4:00	41,23	32,34	8,88	0,00	1			1								0			1	1					18,61	11,41
22/11/24 5:00	42,95	37,15	5,79	0,00	1			1								0			1	1					15,03	12,56
22/11/24 6:00	48,04	43,65	4,39	0,00	1			1								0			1	1					14,95	13,13
22/11/24 7:00	53,95	49,44	2,44	2,06	1			1								0			1	1		1			14,75	14,66
22/11/24 8:00	57,42	47,35	0,75	9,33	1			1								0			1		1	1			13,91	9,40
22/11/24 9:00	59,78	45,30	0,14	14,34	1			1								0			1		1	1			30,04	6,73
22/11/24 10:00	60,27	43,89	0,11	16,26	1			1								0			1		1	1			30,70	5,21
22/11/24 11:00	60,83	45,56	0,15	15,12	1			1								0			1		1	1			30,22	6,91
22/11/24 12:00	62,40	48,25	0,74	13,41	1			1								0			1		1	1			12,22	7,56
22/11/24 13:00	61,50	50,30	0,55	10,66	1			1								0			1		1	1			8,41	6,57
22/11/24 14:00	60,31	48,03	1,19	11,09	1			1								0			1		1	1	1		10,07	4,54
22/11/24 15:00	60,44	48,51	3,03	8,90	1			1								0			1		1	1	1		10,15	7,49
22/11/24 16:00	59,87	52,95	5,50	1,43	1			1								0			1		1	1	1		13,76	14,02
22/11/24 17:00	66,55	59,67	6,88	0,00	1			1								0			1		1	1	1		19,84	19,88
22/11/24 18:00	68,00	60,58	7,42	0,00	1			1								0			1		1	1	1		19,10	18,78
22/11/24 19:00	67,79	58,64	9,15	0,00	1			1								0			1	1		1	1		19,63	19,47
22/11/24 20:00	66,03	53,49	12,53	0,00	1			1								0			1			1	1		19,71	19,66
22/11/24 21:00	61,90	46,81	15,08	0,00	1			1								0			1			1	1		18,52	18,48
22/11/24 22:00	57,29	43,72	13,57	0,00	1			1								0			1			1	1		17,08	17,08
22/11/24 23:00	51,76	37,95	13,80	0,00	1			1								0			1				1		15,45	15,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία DG Νο7 ΘΗΣ.
2. Εντάξει DG4 ΘΗΣ για αλλαγή καυσίμου.