

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/11/24 0:00	48,49	42,60	5,83	0,07	1			1								0			1			1			7,68	7,51
24/11/24 1:00	44,97	39,96	4,94	0,07	1			1								0			1				1		6,66	6,66
24/11/24 2:00	43,17	38,35	4,76	0,07	1			1								0			1				1		6,38	6,39
24/11/24 3:00	42,14	37,43	4,64	0,07	1			1								0			1				1		6,24	6,24
24/11/24 4:00	42,04	37,35	4,62	0,07	1			1								0			1				1		6,22	6,23
24/11/24 5:00	42,86	38,21	4,59	0,07	1			1								0			1				1		6,36	6,38
24/11/24 6:00	45,28	38,21	7,05	0,03	1			1								0			1				1		9,58	9,67
24/11/24 7:00	48,58	36,54	9,47	2,57	1			1								0			1				1		12,04	12,08
24/11/24 8:00	55,52	36,58	7,83	11,11	1			1								0			1				1		8,55	8,36
24/11/24 9:00	58,98	34,51	8,01	16,47	1			1								0			1				1		8,81	8,81
24/11/24 10:00	62,89	34,13	8,76	20,00	1			1								0			1				1		9,41	9,41
24/11/24 11:00	63,66	34,32	8,86	20,48	1			1								0			1				1		9,52	9,53
24/11/24 12:00	64,74	35,23	9,00	20,52	1			1								0			1				1		9,69	9,69
24/11/24 13:00	64,59	36,41	9,00	19,19	1			1								0			1				1		9,66	9,67
24/11/24 14:00	63,58	37,85	9,30	16,43	1			1								0			1				1		10,14	10,15
24/11/24 15:00	64,10	40,10	13,01	10,98	1			1								0			1				1		14,57	14,57
24/11/24 16:00	65,22	48,15	15,20	1,87	1			1								0		1	1				1		16,24	16,25
24/11/24 17:00	73,67	54,92	18,74	0,00	1			1								0		1	1				1		21,44	21,57
24/11/24 18:00	76,83	54,85	21,97	0,00	1			1								0		1	1				1		22,99	22,99
24/11/24 19:00	77,65	55,00	22,65	0,00	1			1								0		1	1				1		23,27	23,27
24/11/24 20:00	76,97	54,27	22,70	0,00	1			1								0		1	1			0	1		23,05	23,08
24/11/24 21:00	73,17	51,10	22,07	0,00	1			1								0		1	1			0	1		21,59	21,92
24/11/24 22:00	66,98	46,80	20,18	0,00	1			1								0		1	1			0	1		19,53	20,07
24/11/24 23:00	59,76	44,24	15,52	0,00	1			1								0		1	1			0	1		15,39	15,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.(00:03-17:00) Περιορισμός Α/Π λογύ αστάθειας ανέμου-ταλάντωση συχρότητας.