

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 22/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,88	2,52	0,35	0,00	1					1				0,95	0,94
	01:00	2,59	2,38	0,20	0,01	1					1				0,91	0,91
	02:00	2,37	2,34	0,03	0,01	1					1				0,82	0,82
	03:00	2,28	2,27	0,00	0,01	1					1				0,77	0,77
	04:00	2,27	2,27	0,00	0,00	1					1				0,76	0,77
	05:00	2,29	2,28	0,00	0,00	1					1				0,77	0,77
	06:00	2,47	2,44	0,03	0,00	1					1				0,86	0,86
	07:00	2,75	2,63	0,11	0,01	1					1				0,95	0,96
	08:00	2,88	2,67	0,19	0,01	1					1				0,98	0,98
	09:00	2,82	2,49	0,32	0,01	1					1				0,97	0,97
	10:00	2,83	2,11	0,71	0,01	1					1				0,96	0,97
	11:00	2,98	2,35	0,64	0,00	1					1				0,81	0,80
	12:00	4,11	3,67	0,45	0,00	1					1			1	0,48	0,40
	13:00	2,98	2,14	0,34	0,50	1					1				0,34	0,97
	14:00	3,16	1,98	0,34	0,84	1					1				0,34	0,99
	15:00	3,19	2,51	0,60	0,07	1					1	1			0,60	0,99
	16:00	3,40	2,49	0,90	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	17:00	3,96	2,97	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,16	3,17	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
19:00	4,14	3,21	0,92	0,01	1					1	1	1		0,99	0,99	
20:00	4,05	3,07	0,98	0,01	1					1	1	1		0,99	0,99	
21:00	3,81	2,82	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99	
22:00	3,56	2,57	0,98	0,00	1					1	1			0,99	0,99	
23:00	3,23	2,25	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Από τις 10:00-14:00 υλοποίηση δοκιμών στον ΥΒΣ. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης