

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 23/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,81	1,84	0,96	0,01	1				1					0,97	0,97
	01:00	2,57	1,69	0,87	0,01	1				1					0,90	0,90
	02:00	2,37	1,54	0,82	0,01	1									0,83	0,83
	03:00	2,28	1,47	0,79	0,01	1									0,80	0,80
	04:00	2,26	1,46	0,79	0,01	1									0,79	0,79
	05:00	2,26	1,46	0,79	0,01	1									0,79	0,79
	06:00	2,42	1,57	0,84	0,01	1									0,84	0,84
	07:00	2,47	1,60	0,86	0,01	1									0,86	0,86
	08:00	2,71	1,81	0,89	0,01	1									0,94	0,94
	09:00	3,01	2,12	0,88	0,01	1					1				0,98	0,98
	10:00	2,96	2,25	0,70	0,01	1					1				0,89	0,98
	11:00	3,15	2,71	0,44	0,01	1					1	1			0,49	0,98
	12:00	3,62	3,13	0,49	0,00	1					1	1			0,49	0,99
	13:00	3,78	3,09	0,68	0,01	1					1	1			0,68	0,99
	14:00	3,59	2,87	0,71	0,01	1					1	1			0,78	0,99
	15:00	3,64	3,25	0,36	0,03	1					1	1		1	0,60	0,97
	16:00	3,92	3,53	0,36	0,02	1					1			1	0,60	0,99
	17:00	4,24	3,72	0,49	0,02	1					1			1	0,82	0,99
18:00	4,41	3,79	0,59	0,02	1					1			1	0,99	0,99	
19:00	4,40	3,78	0,59	0,02	1					1			1	0,99	0,99	
20:00	4,25	3,63	0,60	0,02	1					1			1	0,99	0,99	
21:00	4,04	3,43	0,60	0,01	1								1	0,99	0,99	
22:00	3,77	3,16	0,60	0,01	1								1	0,99	0,99	
23:00	3,46	2,85	0,59	0,01	1								1	0,98	0,99	

Παρατηρήσεις

Από τι 10:55 εργασίες ΔΕΔΔΗΕ σε ηλεκτρονόμους γραμμών. Στις 14:50 απώλεια παραγωγής ΑΠ λόγω βραχυκυκλώματος μεταξύ φάσεων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης