

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 24/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,06	2,47	0,58	0,01	1				1	1		1		0,96	0,95
	01:00	2,74	2,17	0,57	0,01	1				1					0,94	0,94
	02:00	2,53	2,03	0,49	0,01	1				1					0,89	0,89
	03:00	2,43	1,99	0,44	0,01	1				1					0,85	0,85
	04:00	2,44	1,91	0,52	0,01	1				1					0,86	0,86
	05:00	2,40	1,89	0,51	0,01	1				1					0,84	0,84
	06:00	2,59	2,03	0,55	0,01	1				1					0,91	0,91
	07:00	2,72	2,13	0,57	0,01	1				1					0,95	0,95
	08:00	2,98	2,38	0,60	0,01	1				1					0,98	0,98
	09:00	3,22	2,62	0,59	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,31	2,73	0,58	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,39	2,78	0,60	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	12:00	3,53	2,93	0,60	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	13:00	3,59	2,98	0,60	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	14:00	3,65	3,04	0,60	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	15:00	3,60	2,99	0,59	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	16:00	3,82	2,53	0,60	0,69	1				1	1				0,99	0,99
	17:00	4,39	3,18	0,60	0,62	1				1	1	1			0,99	0,99
18:00	4,73	3,33	0,60	0,81	1								1	0,99	0,99	
19:00	4,70	3,29	0,60	0,81	1								1	0,99	0,99	
20:00	4,54	3,13	0,60	0,81	1								1	0,99	0,99	
21:00	4,25	2,84	0,60	0,81	1								1	0,99	0,99	
22:00	3,97	2,96	0,59	0,42	1								1	0,99	0,99	
23:00	3,55	3,00	0,53	0,02	1						1		1	0,88	0,88	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης