

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ						Τετάρτη		27/11/2024
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη	00:00	5,28	5,28	0,00			1			1
	01:00	5,12	5,12	0,00			1			1
	02:00	4,98	4,98	0,00			1			1
	03:00	4,86	4,86	0,00			1			1
	04:00	4,81	4,81	0,00			1			1
	05:00	4,81	4,81	0,00			1			1
	06:00	4,97	4,92	0,05			1			1
	07:00	5,15	5,09	0,06			1			1
	08:00	5,29	5,29	0,00			1			1
	09:00	5,46	5,46	0,00			1			1
	10:00	5,61	5,61	0,00			1			2
	11:00	5,64	5,64	0,00			1			2
	12:00	5,63	5,63	0,00			1			2
	13:00	5,59	5,59	0,00			1			2
	14:00	5,55	5,55	0,00			1			2
	15:00	5,59	5,59	0,00			1			2
	16:00	5,79	5,79	0,00			1			2
	17:00	6,40	6,40	0,00			1			3
	18:00	6,71	6,71	0,00			1			3
	19:00	6,74	6,74	0,00			1			3
20:00	6,62	6,62	0,00			1			3	
21:00	6,45	6,45	0,00			1			3	
22:00	6,07	6,07	0,00			1			2	
23:00	5,56	5,56	0,00			1			2	

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.