

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024 | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024 | 00:00 | 5,53 | 5,53 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,90 | 0,95 |
| | 01:00 | 4,94 | 4,93 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,65 | 0,65 |
| | 02:00 | 4,78 | 4,78 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 0,99 | 1,06 |
| | 03:00 | 4,72 | 4,72 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,46 | 1,46 |
| | 04:00 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,40 | 1,40 |
| | 05:00 | 4,98 | 4,98 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,38 | 1,37 |
| | 06:00 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,46 | 1,49 |
| | 07:00 | 7,03 | 7,03 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,89 | 1,89 |
| | 08:00 | 7,78 | 7,78 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,33 | 2,35 |
| | 09:00 | 7,93 | 7,93 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,43 | 2,50 |
| | 10:00 | 7,92 | 7,91 | 0,01 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,41 | 2,51 |
| | 11:00 | 7,21 | 7,03 | 0,18 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,82 | 1,80 |
| | 12:00 | 7,45 | 7,27 | 0,18 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,99 | 2,02 |
| | 13:00 | 7,41 | 6,42 | 0,99 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,99 | 1,98 |
| | 14:00 | 7,24 | 6,24 | 0,99 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,83 | 1,82 |
| | 15:00 | 7,19 | 5,89 | 1,30 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,77 | 1,78 |
| | 16:00 | 7,68 | 6,20 | 1,48 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,23 | 2,27 |
| | 17:00 | 8,87 | 6,95 | 1,91 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,44 | 2,98 |
| | 18:00 | 9,49 | 7,72 | 1,77 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,44 | 3,04 |
| | 19:00 | 9,51 | 8,38 | 1,13 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2,44 | 3,04 |
| 20:00 | 9,40 | 8,46 | 0,94 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2,44 | 2,91 | |
| 21:00 | 8,65 | 7,69 | 0,96 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2,41 | 2,59 | |
| 22:00 | 7,60 | 6,72 | 0,89 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,08 | 2,15 | |
| 23:00 | 6,58 | 5,89 | 0,70 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,24 | 1,24 | |

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης