

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 25/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,88	2,57	2,31			1				2,65
	01:00	4,78	3,26	1,52			1			1	1,73
	02:00	4,80	3,44	1,36			1			1	1,90
	03:00	4,77	3,12	1,64			1			1	2,65
	04:00	4,59	2,99	1,61			1			1	2,65
	05:00	4,75	3,04	1,71			1			1	2,65
	06:00	4,92	3,24	1,69			1			1	2,65
	07:00	4,96	3,57	1,39			1			1	2,65
	08:00	4,72	3,61	1,11			1			1	2,65
	09:00	4,54	3,50	1,03			1			1	2,65
	10:00	4,91	3,91	0,99			1			1	2,65
	11:00	4,71	4,12	0,59			1			1	2,65
	12:00	4,59	4,03	0,56			1			2	2,65
	13:00	4,71	4,15	0,56			1			1	2,65
	14:00	4,74	4,18	0,56		1	1				2,65
	15:00	5,07	4,69	0,37		1	1				2,65
	16:00	5,51	5,44	0,07		1	1				2,08
	17:00	6,49	6,49	0,00		1	1				0,00
	18:00	6,75	6,75	0,00		1	1				0,00
	19:00	6,51	6,39	0,12		1	1			1	0,17
	20:00	6,15	4,80	1,35			1			1	1,70
	21:00	6,14	3,61	2,53			1			1	2,65
	22:00	5,95	3,39	2,57			1				2,65
	23:00	5,71	3,10	2,61			1				2,65

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε

**Παρατηρήσεις:** περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Η G4 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία. Από τις 11:15 - 16:45 το ΑΠ ήταν σε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης