

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	19,25	16,60	2,64		1	1							6,12	6,06	
	01:00	17,33	15,04	2,29		1	1							4,20	4,18	
	02:00	16,37	14,58	1,80		1	1							3,31	3,29	
	03:00	15,86	14,27	1,59		1	1							2,79	2,79	
	04:00	16,11	14,55	1,56		1	1							3,08	3,08	
	05:00	17,08	14,98	2,10		1	1							3,90	3,93	
	06:00	20,03	17,23	2,80		1	1							6,58	6,64	
	07:00	24,00	20,92	3,07		1	1							8,49	8,52	
	08:00	24,80	21,02	3,78		1	1							8,73	8,74	
	09:00	24,30	20,86	3,43		1	1							8,43	8,42	
	10:00	23,65	19,59	4,05		1	1							7,98	7,92	
	11:00	22,09	17,51	4,59		1	1							6,38	6,36	
	12:00	22,03	16,60	5,43		1	1							6,72	6,76	
	13:00	22,81	16,79	6,02		1	1							7,96	7,96	
	14:00	23,72	19,12	4,59		1	1							8,30	8,30	
	15:00	26,34	23,28	3,06	1	1	1							8,73	8,54	
	16:00	29,06	26,29	2,77	1	1	1							9,19	9,44	
	17:00	31,40	27,89	3,51	1	1	1							9,23	9,53	
	18:00	32,06	27,89	4,17	1	1	1						1	9,23	9,53	
	19:00	29,32	27,30	2,02	1	1	1						1	6,84	7,81	
	20:00	32,19	30,15	2,04	1	1	1						1	7,83	9,53	
	21:00	30,42	28,32	2,11	1	1	1						1	7,79	9,41	
	22:00	27,23	24,91	2,32	1	1	1						1	5,61	6,71	
	23:00	23,74	20,83	2,91	1	1	1							6,05	7,31	

Μερική Διακοπή στις 19:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 00:00 έως 08:40 και 20:30 έως το τέλος της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 21:40 έως το τέλος της ημέρας. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης