

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
25/11/24 0:00	53,32	40,05	13,26	0,00	1			1										1	1				1	13,15	13,31
25/11/24 1:00	48,62	37,02	11,60	0,00	1			1											1				1	12,15	12,14
25/11/24 2:00	46,45	35,31	11,14	0,00	1			1											1				1	11,60	11,59
25/11/24 3:00	45,66	34,74	10,91	0,00	1			1											1				1	11,39	11,39
25/11/24 4:00	45,72	34,76	10,95	0,00	1			1											1				1	11,41	11,40
25/11/24 5:00	47,55	36,49	11,06	0,00	1			1											1				1	11,85	11,87
25/11/24 6:00	54,00	41,47	12,52	0,00	1			1											1	1			1	14,12	14,22
25/11/24 7:00	62,39	44,55	15,52	2,32	1			1											1	1			1	17,74	17,63
25/11/24 8:00	67,29	41,77	14,43	11,09	1			1											1	1			1	14,20	14,50
25/11/24 9:00	69,98	40,99	11,87	17,12	1			1											1	1			1	12,02	12,10
25/11/24 10:00	70,47	36,60	13,78	20,10	1			1											1				1	15,22	15,28
25/11/24 11:00	70,90	32,91	16,48	21,52	1			1											1				1	17,69	17,69
25/11/24 12:00	71,86	33,31	16,86	21,70	1			1											1				1	17,94	17,93
25/11/24 13:00	72,46	34,31	17,56	20,59	1			1											1				1	18,07	18,09
25/11/24 14:00	73,02	35,11	20,52	17,40	1			1											1				1	21,63	21,75
25/11/24 15:00	73,85	41,36	21,05	11,45	1			1											1	1			1	22,10	22,12
25/11/24 16:00	76,89	52,50	22,27	2,13	1			1											1	1			1	24,06	24,11
25/11/24 17:00	85,01	61,20	23,80	0,00	1			1		1									1	1			1	29,65	29,70
25/11/24 18:00	87,13	64,73	22,40	0,00	1			1		1									1	1			1	28,91	28,83
25/11/24 19:00	87,66	65,27	22,38	0,00	1			1		1									1	1			1	26,28	26,30
25/11/24 20:00	87,38	65,38	22,00	0,00	1			1		1									1	1			1	26,20	26,19
25/11/24 21:00	82,92	58,81	24,11	0,00	1			1											1	1		1	1	24,79	24,86
25/11/24 22:00	74,85	52,89	21,95	0,00	1			1											1	1			1	22,43	22,44
25/11/24 23:00	65,29	46,92	18,37	0,00	1			1											1	1			1	19,59	19,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG4 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (00:00-14:00)