

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 25/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,04	2,57	0,46	0,01	1					1		1		0,77	0,78
	01:00	2,67	2,11	0,54	0,01	1					1				0,94	0,93
	02:00	2,48	1,95	0,52	0,01	1					1				0,87	0,87
	03:00	2,43	1,91	0,51	0,01	1				1					0,85	0,85
	04:00	2,38	1,87	0,50	0,01	1				1					0,84	0,84
	05:00	2,48	1,97	0,50	0,01	1				1					0,86	0,87
	06:00	2,69	2,18	0,50	0,01	1				1					0,93	0,94
	07:00	3,22	2,64	0,57	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	08:00	3,56	2,97	0,58	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	09:00	3,59	3,01	0,57	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,48	2,74	0,73	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,38	2,50	0,87	0,01	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,44	2,55	0,89	0,00	1								1	0,91	0,98
	13:00	4,05	3,22	0,83	0,00	1								1	0,84	0,99
	14:00	4,35	3,51	0,83	0,00	1								1	0,84	0,97
	15:00	4,14	3,34	0,47	0,34	1								1	0,47	0,79
	16:00	4,26	2,93	0,59	0,74	1								1	0,59	0,97
	17:00	4,85	3,30	0,94	0,61	1								1	0,99	0,99
18:00	5,16	3,29	0,95	0,91	1								1	0,99	0,99	
19:00	5,18	3,19	0,89	1,10	1								1	0,99	0,99	
20:00	5,12	3,24	0,97	0,91	1								1	0,99	0,99	
21:00	4,75	3,25	0,97	0,52	1								1	0,99	0,99	
22:00	4,38	3,46	0,90	0,02	1								1	0,99	0,99	
23:00	3,86	3,03	0,81	0,01	1								1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Από τις 12:25-16:50 υλοποίηση δοκιμών στον ΥΒΣ. Λόγω των δοκιμών έγινε τροποποίηση στο πρόγραμμα του ΥΒΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης