

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	3,34	3,01	0,34		1				0,71	0,84
	01:00	3,13	2,73	0,40		1				0,67	0,78
	02:00	2,98	2,63	0,35		1				0,72	0,73
	03:00	2,90	2,79	0,10		1				0,70	0,72
	04:00	2,90	2,77	0,13		1				0,67	0,71
	05:00	3,03	2,81	0,22		1				0,71	0,75
	06:00	3,41	3,20	0,21		1				0,67	0,85
	07:00	3,48	3,30	0,18		1				0,63	0,87
	08:00	3,22	2,50	0,72		1				0,78	0,80
	09:00	2,96	2,24	0,72		1				0,74	0,74
	10:00	2,74	2,11	0,63		1				0,58	0,62
	11:00	2,72	2,30	0,41		1				0,34	0,59
	12:00	3,15	2,62	0,54		1				0,49	0,78
	13:00	3,57	3,36	0,20	1	1				0,17	0,22
	14:00	3,72	3,17	0,55		1				0,55	0,93
	15:00	3,95	3,40	0,55		1				0,56	0,95
	16:00	4,37	3,82	0,55		1			1	0,66	0,95
	17:00	4,94	4,39	0,55		1			1	0,63	0,95
	18:00	5,04	4,50	0,55		1			2	0,61	0,95
	19:00	4,99	4,44	0,55		1			2	0,49	0,95
	20:00	4,83	4,29	0,54		1			2	0,66	0,95
	21:00	4,62	4,08	0,55		1			1	0,86	0,95
	22:00	4,21	3,67	0,55		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,77	3,23	0,55		1				0,93	0,93

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 13:00. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 13:20 με 13:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης