

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	26,86	24,46	2,40			1		1	1	1				5,81	5,81
	01:00	23,89	21,08	2,81			1		1		1				6,72	6,83
	02:00	23,16	22,33	0,83			1		1		1				6,90	6,87
	03:00	22,43	22,35	0,07			1		1		1				6,08	6,06
	04:00	22,46	22,28	0,18			1		1		1				6,09	6,10
	05:00	24,11	24,11	0,00			1		1		1				5,83	5,76
	06:00	28,24	28,24	0,00		1	1		1		1			3	7,12	7,35
	07:00	33,76	33,64	0,13		1	1		1	1	1			9	11,45	11,50
	08:00	35,22	35,03	0,19		1	1		1	1	1			5	10,11	10,02
	09:00	36,09	36,09	0,00		1	1		1	1	1			5	10,51	10,51
	10:00	34,38	34,38	0,00		1	1		1	1	1			5	9,07	9,11
	11:00	34,09	34,04	0,05		1	1		1	1	1			4	9,07	9,06
	12:00	33,69	33,44	0,25		1	1		1	1	1			4	8,96	8,99
	13:00	34,88	34,32	0,56		1	1		1	1	1			3	10,35	10,38
	14:00	35,51	34,88	0,63		1	1		1	1	1			3	11,07	11,03
	15:00	37,49	37,09	0,39		1	1		1	1	1			5	12,11	12,13
	16:00	41,30	40,81	0,50		1	1		1	1	1			7	13,67	13,68
	17:00	46,55	45,79	0,76	1	1	1		1	1	1			9	13,14	13,16
	18:00	48,22	47,66	0,55	1	1	1		1	1	1			9	13,46	13,47
	19:00	47,88	47,44	0,44	1	1	1		1	1	1			9	13,23	13,17
	20:00	46,79	46,61	0,18	1	1	1		1	1	1			9	12,33	12,11
	21:00	43,16	42,98	0,18		1	1		1	1	1			9	12,58	12,77
	22:00	38,05	37,67	0,37		1	1		1	1	1			5	12,45	12,41
	23:00	32,31	32,04	0,27		1	1		1	1	1			1	9,30	9,19

Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης