

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)											Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)			
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,63	5,22	0,41	1			1								1,09	1,15
	01:00	5,01	4,68	0,33	1			1								0,78	0,76
	02:00	4,80	4,49	0,31	1			1								0,47	0,46
	03:00	4,70	4,47	0,24	1			1								0,37	0,37
	04:00	4,71	4,53	0,18	1			1								0,37	0,37
	05:00	5,04	4,98	0,06	1			1								0,71	0,74
	06:00	5,97	5,95	0,02	1			1								1,61	1,65
	07:00	7,12	7,11	0,02				1	1						1	1,71	1,69
	08:00	7,67	7,67	0,00				1	1					1	1	1,88	2,33
	09:00	7,50	7,50	0,00				1	1					1	1	1,88	2,20
	10:00	7,36	7,36	0,00				1	1					1	1	1,88	2,06
	11:00	7,11	7,09	0,02				1	1					1	1	1,83	2,05
	12:00	7,12	7,07	0,06				1	1					1	1	1,80	1,82
	13:00	7,24	7,20	0,04				1	1					1	1	1,74	1,76
	14:00	6,91	6,84	0,07	1			1	1							1,29	1,30
	15:00	7,13	7,08	0,05	1			1	1							1,69	1,71
	16:00	7,63	7,62	0,01	1			1	1							2,20	2,21
	17:00	8,86	8,84	0,02	1			1	1					1		2,44	2,70
	18:00	9,40	9,40	0,01	1			1	1					1	1	2,44	2,91
	19:00	9,40	9,38	0,02	1			1	1					1	1	2,44	2,91
20:00	9,15	9,13	0,02	1			1	1					1	1	2,44	2,72	
21:00	8,54	8,52	0,02	1			1	1					1		2,41	2,53	
22:00	7,48	7,43	0,05	1			1	1							2,08	2,07	
23:00	6,46	6,43	0,03	1			1	1							1,10	1,09	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 00:00 με 01:10 και 04:50 με 14:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης