

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 26/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,36	2,75	2,61			1				2,65
	01:00	5,01	2,60	2,42			1				2,44
	02:00	5,00	3,17	1,83			1				1,81
	03:00	4,98	3,09	1,89			1				1,80
	04:00	4,84	2,95	1,89			1				1,80
	05:00	4,91	3,08	1,83			1				1,80
	06:00	5,07	3,21	1,86			1				2,06
	07:00	4,96	3,19	1,77			1				2,02
	08:00	4,88	3,52	1,36			1			1	1,80
	09:00	5,03	3,97	1,07			1			1	1,80
	10:00	5,03	4,22	0,81			1			2	1,80
	11:00	5,06	4,48	0,58			1			2	1,80
	12:00	4,63	4,39	0,24			1			3	1,80
	13:00	4,64	4,56	0,09			1			3	1,80
	14:00	5,22	5,22	0,00			1			3	1,80
	15:00	4,89	4,89	0,00			1			2	1,80
	16:00	5,04	5,04	0,00			1			3	1,80
	17:00	5,48	5,48	0,00			1			3	2,51
	18:00	5,72	5,66	0,06			1			3	2,65
	19:00	5,76	5,24	0,52			1			3	2,65
	20:00	5,75	5,42	0,33			1			3	2,65
	21:00	5,45	5,19	0,26			1			3	2,65
	22:00	5,06	5,01	0,05			1			3	2,65
	23:00	4,68	4,68	0,00			1			2	2,65

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης