

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,41	1,12	0,29	1	1						0,30	0,29
	01:00	1,30	1,13	0,17	1	1						0,18	0,18
	02:00	1,26	1,13	0,13	1	1						0,15	0,14
	03:00	1,21	1,13	0,08	1	1						0,09	0,09
	04:00	1,22	1,12	0,10	1	1						0,11	0,10
	05:00	1,26	1,13	0,13	1	1						0,13	0,14
	06:00	1,43	1,13	0,29	1	1						0,30	0,30
	07:00	1,54	1,15	0,40	1	1						0,40	0,42
	08:00	1,68	1,67	0,01	1	1						0,01	0,09
	09:00	1,72	1,72	0,00	1	1	1					0,00	0,05
	10:00	1,87	1,86	0,01	1	1	1					0,00	0,19
	11:00	1,92	1,91	0,01	1	1	1					0,00	0,23
	12:00	1,98	1,98	0,01	1	1	1					0,00	0,30
	13:00	2,01	2,00	0,01	1	1	1					0,00	0,34
	14:00	2,02	2,02	0,01	1	1	1					0,00	0,34
	15:00	2,10	1,98	0,12	1	1	1					0,13	0,41
	16:00	2,29	1,95	0,34	1	1	1					0,35	0,60
	17:00	2,58	1,99	0,59	1	1	1					0,59	0,84
	18:00	2,66	1,79	0,87	1	1		1				0,92	0,93
	19:00	2,76	1,84	0,92	1	1		1				0,96	0,96
20:00	2,72	2,03	0,69	1	1		1				0,95	0,95	
21:00	2,61	1,83	0,78	1	1		1				0,90	0,90	
22:00	2,38	1,68	0,70	1	1						0,83	0,83	
23:00	2,07	1,42	0,65	1	1						0,73	0,73	

Η μονάδα G3 αιτήθηκε από το θερμικό παραγωγό να λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ μετά από συντήρηση.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης