

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	20,48	16,71	3,77		1	1							6,41	6,98
	01:00	18,28	16,03	2,25		1	1							4,45	5,03
	02:00	17,45	15,48	1,97		1	1							3,60	4,18
	03:00	16,90	14,87	2,03		1	1							3,02	3,64
	04:00	16,80	15,31	1,50		1	1							2,92	3,52
	05:00	17,65	15,62	2,03		1	1							3,71	4,34
	06:00	20,51	18,55	1,96		1	1							6,22	6,86
	07:00	24,37	23,78	0,59		1	1						1	7,92	8,55
	08:00	23,46	22,94	0,52		1	1						1	7,26	7,81
	09:00	23,54	23,22	0,31		1	1						1	7,27	7,88
	10:00	22,77	21,98	0,79		1	1						1	6,60	7,17
	11:00	22,17	21,00	1,17		1	1						1	5,94	6,54
	12:00	22,11	21,20	0,91		1	1						1	5,95	6,53
	13:00	22,57	21,49	1,08		1	1						1	6,26	6,91
	14:00	23,44	22,45	0,99		1	1						1	7,21	7,82
	15:00	26,45	25,69	0,76	1	1	1						1	7,41	7,75
	16:00	29,19	28,62	0,56	1	1	1						1	7,40	8,05
	17:00	32,08	31,75	0,33	1	1	1						1	8,61	9,47
	18:00	33,05	33,05	0,00	1	1	1						1	8,62	9,47
	19:00	33,46	33,44	0,01	1	1	1						1	8,63	9,53
	20:00	33,02	32,99	0,03	1	1	1						1	8,59	9,37
	21:00	31,50	31,50	0,00	1	1	1						1	8,43	9,18
	22:00	28,43	28,42	0,01	1	1	1						1	6,82	7,35
23:00	25,15	25,11	0,04	1	1	1							5,09	5,67	

Τ ο ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 08:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 15:20 έως το τέλος της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 21:30 με 08:45. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης