

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/11/24 0:00	57,24	41,23	16,01	0,00	1			1								0		1	1					1	17,11	17,08
26/11/24 1:00	51,80	36,97	14,83	0,00	1			1								0		1	1						15,47	15,45
26/11/24 2:00	49,51	35,21	14,29	0,00	1			1								0		1	1						14,83	14,81
26/11/24 3:00	48,02	34,88	13,13	0,00	1			1								0		1	1						14,41	14,38
26/11/24 4:00	48,16	34,67	13,48	0,00	1			1								0		1	1						14,40	14,42
26/11/24 5:00	50,39	36,50	13,88	0,00	1			1								0		1	1						15,06	15,07
26/11/24 6:00	57,03	42,93	14,10	0,00	1			1								0		1	1						17,03	17,06
26/11/24 7:00	65,03	52,88	9,97	2,18	1			1								0		1	1			1			19,36	19,40
26/11/24 8:00	68,06	50,58	7,34	10,14	1			1								0		1	1			1			19,03	19,04
26/11/24 9:00	69,72	51,40	2,70	15,63	1			1								0		1	1			1			15,24	15,14
26/11/24 10:00	69,50	46,68	4,48	18,33	1			1								0		1	1			1			12,29	12,25
26/11/24 11:00	68,87	45,74	3,67	19,46	1			1								0		1	1			1			10,65	10,63
26/11/24 12:00	69,30	44,04	6,04	19,23	1			1								0		1	1			1			10,95	10,96
26/11/24 13:00	69,53	43,21	9,02	17,30	1			1								0		1	1			1			13,55	13,49
26/11/24 14:00	70,33	40,15	15,39	14,79	1			1								0		1	1						18,82	18,96
26/11/24 15:00	71,39	44,72	19,35	7,32	1			1								0		1	1						22,78	22,79
26/11/24 16:00	76,75	58,13	17,87	0,75	1			1								0		1	1			1			25,01	24,98
26/11/24 17:00	86,00	67,86	18,13	0,00	1			1	1							0		1	1			1			25,71	25,73
26/11/24 18:00	88,92	67,50	21,42	0,00	1			1	1							0		1	1			1			26,13	25,93
26/11/24 19:00	89,65	65,95	23,70	0,00	1			1				1				0		1	1			1			26,84	26,83
26/11/24 20:00	87,97	65,49	22,47	0,00	1			1				1				0		1	1			1			26,34	26,40
26/11/24 21:00	83,70	59,14	24,56	0,00	1			1								0		1	1			1	1		24,88	25,07
26/11/24 22:00	75,91	53,05	22,86	0,00	1			1								0		1	1				1		22,45	22,71
26/11/24 23:00	66,07	46,31	19,76	0,00	1			1								0		1	1				1		19,73	19,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 ΑΗΣ λόγω αλλαγής καυσίμου και μετρήσεις καυσαερίων.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.