

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 26/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,34	2,42	0,90	0,01	1							1		0,99	0,99
	01:00	2,98	2,15	0,83	0,01	1					1				0,98	0,99
	02:00	2,74	1,88	0,86	0,01	1				1					0,96	0,96
	03:00	2,68	1,81	0,86	0,01	1				1					0,94	0,94
	04:00	2,61	1,78	0,82	0,01	1				1					0,91	0,91
	05:00	2,66	1,77	0,88	0,01	1									0,93	0,93
	06:00	2,93	2,12	0,80	0,01	1					1				0,98	0,98
	07:00	3,35	2,27	0,73	0,35	1					1				0,99	0,99
	08:00	3,58	2,28	0,70	0,60	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,52	2,48	0,44	0,60	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,41	2,43	0,38	0,60	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,32	2,38	0,35	0,60	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,33	2,23	0,31	0,80	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,33	2,26	0,26	0,80	1					1				0,98	0,99
	14:00	3,44	2,36	0,27	0,81	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,62	2,40	0,42	0,80	1					1				0,99	0,99
	16:00	4,08	2,86	0,41	0,81	1					1	1			0,99	0,99
	17:00	4,81	3,95	0,25	0,61	1						1	1	1	0,99	0,99
	18:00	4,95	3,87	0,27	0,80	1						1		1	0,99	0,99
19:00	5,07	4,07	0,19	0,81	1						1		1	0,99	0,99	
20:00	5,01	3,91	0,49	0,61	1						1		1	0,99	0,99	
21:00	4,66	3,74	0,51	0,40	1						1		1	0,99	0,99	
22:00	4,28	3,66	0,61	0,01	1						1		1	0,99	0,99	
23:00	3,84	3,24	0,59	0,01	1								1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης