

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024		00:00	3,38	2,90	0,48		1				0,81	0,84	
		01:00	3,15	2,62	0,54		1				0,66	0,79	
		02:00	3,05	2,54	0,51		1				0,72	0,76	
		03:00	2,94	2,44	0,51		1				0,63	0,73	
		04:00	2,99	2,47	0,51		1				0,57	0,75	
		05:00	3,12	2,62	0,50		1				0,58	0,78	
		06:00	3,41	2,87	0,54		1				0,55	0,85	
		07:00	3,54	3,10	0,43		1				0,52	0,81	
		08:00	3,29	2,91	0,38	1					0,38	0,54	
		09:00	3,03	2,49	0,54	1					0,55	0,76	
		10:00	2,88	2,36	0,52	1					0,55	0,71	
		11:00	2,75	2,21	0,54	1					0,55	0,62	
		12:00	2,82	2,28	0,54	1					0,55	0,67	
		13:00	3,01	2,46	0,55	1					0,55	0,75	
		14:00	3,15	2,60	0,54	1					0,55	0,79	
		15:00	3,40	2,86	0,54	1					0,55	0,85	
		16:00	3,84	3,30	0,54	1					0,55	0,94	
		17:00	4,52	3,98	0,54	1					1	0,55	0,95
		18:00	4,76	4,26	0,50	1					1	0,55	0,95
		19:00	4,75	4,26	0,50	1					1	0,51	0,95
		20:00	4,63	4,16	0,47	1					1	0,53	0,95
		21:00	4,41	4,02	0,39	1					1	0,68	0,95
		22:00	4,11	3,91	0,20	1					1	0,52	0,95
		23:00	3,69	3,55	0,14	1						0,70	0,92

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης