

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	27,59	27,43	0,16		1	1		1	1	1				5,56	5,48
	01:00	24,64	24,60	0,04			1		1	1	1				4,96	4,93
	02:00	23,63	23,14	0,49			1		1		1				6,98	7,03
	03:00	22,66	21,72	0,94			1		1		1				6,48	6,45
	04:00	22,68	22,06	0,62			1		1		1				6,65	6,63
	05:00	24,23	23,84	0,39			1		1		1				7,66	7,72
	06:00	28,46	28,03	0,42			1		1	1	1		1		7,81	7,65
	07:00	34,18	34,16	0,02		1	1		1	1	1		3		9,96	10,00
	08:00	34,92	34,92	0,00		1	1		1	1	1		4		9,87	9,81
	09:00	33,55	33,55	0,00		1	1		1	1	1		3		8,97	8,96
	10:00	31,48	31,48	0,00		1	1		1	1	1		2		7,84	7,90
	11:00	30,55	30,55	0,00		1	1		1	1	1		1	1	7,25	7,24
	12:00	30,38	30,38	0,00		1	1		1	1	1				7,34	7,38
	13:00	31,23	31,23	0,00		1	1		1	1	1				8,19	8,22
	14:00	32,17	32,17	0,00		1	1		1	1	1		1		8,73	8,77
	15:00	34,35	34,35	0,00		1	1		1	1	1		3		10,18	10,24
	16:00	39,29	39,14	0,14		1	1		1	1	1		6		12,83	12,87
	17:00	45,19	44,30	0,89		1	1		1	1	1		10	2	13,72	13,73
	18:00	46,57	45,10	1,47		1	1		1	1	1		11	1	13,73	13,73
	19:00	46,31	45,10	1,22	1	1	1		1	1	1		11		13,73	13,73
20:00	45,40	42,71	2,69	1	1	1		1	1	1		9		13,73	13,73	
21:00	42,03	39,17	2,86	1	1	1		1	1	1		7		13,72	13,72	
22:00	36,93	34,75	2,18		1	1		1	1	1		3		12,82	12,79	
23:00	31,87	30,67	1,19		1	1		1	1	1				9,25	9,09	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης