

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/11/24 0:00	57,63	41,98	15,65	0,00	1			1								0		1	1				1		17,27	17,24
27/11/24 1:00	52,52	36,73	15,79	0,00	1			1								0		1	1						15,57	15,73
27/11/24 2:00	50,11	34,99	15,11	0,00	1			1								0		1	1						14,44	14,99
27/11/24 3:00	48,86	34,49	14,37	0,00	1			1								0		1	1						14,40	14,62
27/11/24 4:00	48,37	35,15	13,22	0,00	1			1								0		1	1						14,40	14,49
27/11/24 5:00	49,57	37,56	12,00	0,00	1			1								0		1	1						14,71	14,75
27/11/24 6:00	56,36	42,09	14,27	0,00	1			1								0		1	1						16,80	16,85
27/11/24 7:00	64,39	45,40	16,93	2,07	1			1								0		1	1				1		19,25	19,24
27/11/24 8:00	65,67	47,04	9,01	9,62	1			1								0		1	1				1		18,64	18,52
27/11/24 9:00	66,52	42,44	8,87	15,21	1			1								0		1	1				1		14,29	14,25
27/11/24 10:00	65,85	41,11	6,94	17,80	1			1								0		1	1				1		13,92	13,84
27/11/24 11:00	65,37	40,61	5,61	19,16	1			1								0		1	1				1		16,33	16,28
27/11/24 12:00	66,47	43,38	4,02	19,07	1			1								0			1				1		17,30	17,20
27/11/24 13:00	67,17	45,58	3,76	17,83	1			1								0		1	1				1		12,59	12,14
27/11/24 14:00	66,53	47,89	4,28	14,36	1			1								0		1	1				1		15,06	15,12
27/11/24 15:00	67,53	52,96	5,77	8,80	1			1								0		1	1				1		19,34	19,38
27/11/24 16:00	70,82	62,06	7,02	1,74	1			1								0		1	1				1		21,05	21,10
27/11/24 17:00	80,37	71,83	8,53	0,00	1			1								0		1	1		1		1		24,03	24,09
27/11/24 18:00	82,53	73,68	8,85	0,00	1			1								0		1	1		1		1		24,65	24,64
27/11/24 19:00	83,80	75,08	8,72	0,00	1			1								0		1	1		1		1		25,02	25,02
27/11/24 20:00	83,84	78,11	5,73	0,00	1			1								0		1	1		1		1		25,08	25,08
27/11/24 21:00	79,47	74,85	4,61	0,00	1			1					1			0		1	1		1		1		23,77	23,73
27/11/24 22:00	72,51	68,42	4,09	0,00	1								1			0		1	1		1		1		21,49	21,42
27/11/24 23:00	63,64	59,86	3,77	0,00	1			1								0		1	1		1		1		18,42	18,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω πτώσης Α/Π και με τις υπόλοιπες μονάδες Ε/Δ.
2. Πλύσιμο D 2 ΑΗΣ