

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 27/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,33	2,61	0,72	0,01	1							1		0,98	0,98
	01:00	2,99	2,19	0,79	0,01	1					1				0,99	0,99
	02:00	2,68	2,00	0,68	0,00	1					1				0,94	0,94
	03:00	2,60	2,01	0,60	0,00	1				1					0,91	0,91
	04:00	2,58	2,01	0,57	0,00	1				1					0,90	0,90
	05:00	2,63	2,06	0,57	0,00	1					1				0,92	0,92
	06:00	2,89	2,21	0,68	0,01	1					1				0,98	0,98
	07:00	3,32	2,62	0,70	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	08:00	3,40	2,45	0,59	0,36	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,28	2,03	0,47	0,79	1						1			0,96	0,96
	10:00	3,17	2,03	0,34	0,80	1						1			0,90	0,90
	11:00	3,11	1,95	0,16	1,00	1					1				0,83	0,83
	12:00	3,07	1,97	0,10	1,00	1					1				0,82	0,83
	13:00	3,12	2,00	0,13	1,00	1					1				0,85	0,85
	14:00	3,22	2,13	0,09	1,00	1					1				0,90	0,90
	15:00	3,36	2,49	0,07	0,80	1					1				0,98	0,99
	16:00	3,80	2,95	0,04	0,81	1					1	1			0,98	0,98
	17:00	4,57	3,66	0,10	0,81	1								1	0,97	0,97
18:00	4,90	3,82	0,27	0,81	1								1	0,99	0,99	
19:00	5,07	4,00	0,26	0,81	1								1	0,99	0,99	
20:00	4,93	4,47	0,33	0,13	1						1		1	0,99	0,99	
21:00	4,58	4,38	0,19	0,00	1						1		1	0,99	0,99	
22:00	4,21	4,06	0,16	0,00	1						1		1	0,99	0,99	
23:00	3,72	3,52	0,20	0,00	1						1		1	0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Πλύσιμο G1 & G8 από τις 23:40-01:06.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης