

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,37	17,54	9,58	0,25		1			1						1	1					
	01:00	25,79	16,51	9,03	0,25		1			1						1	1					
	02:00	24,51	15,68	8,58	0,25		1			1						1	1					
	03:00	23,69	15,30	8,14	0,25		1			1						1	1					
	04:00	23,43	15,30	7,89	0,25		1			1						1	1					
	05:00	23,84	15,30	8,30	0,25		1			1						1	1					
	06:00	25,21	16,14	8,82	0,25		1			1						1	1					
	07:00	27,46	17,60	9,61	0,25		1			1						1	1					
	08:00	29,93	19,20	10,47	0,25		1			1						1	1					
	09:00	32,35	20,77	11,32	0,25		1			1						1	1					
	10:00	33,66	21,63	11,78	0,25		1			1						1	1					
	11:00	33,43	21,48	11,70	0,25		1			1						1	1					
	12:00	33,18	21,31	11,61	0,25		1			1						1	1					
	13:00	32,55	20,91	11,39	0,25		1			1						1	1					
	14:00	31,99	20,54	11,20	0,25		1			1						1	1					
	15:00	32,45	22,49	9,71	0,25		1	1		1						1	1					
	16:00	33,24	23,27	9,71	0,25		1	1		1						1	1					
	17:00	35,69	25,68	9,75	0,25		1	1		1						1	1					
	18:00	37,23	26,79	10,18	0,25		1	1		1						1	1					
	19:00	38,10	27,49	10,36	0,25		1	1		1						1	1					
	20:00	37,86	27,68	9,94	0,25		1	1		1						1	1					
	21:00	36,09	26,18	9,66	0,25		1	1		1						1	1					
	22:00	32,99	23,44	9,30	0,25		1	1		1						1	1					
23:00	29,30	20,42	8,63	0,25		1			1						1	1						

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης